



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Соеновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах

(442530, Пензенская область, ул. Орджоникидзе, д. 182, тел (841-57) 3-03-18, E-mail: rospotrebnadzor@sura.ru)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 43-ПВ Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Калинина, 194 « 12 » апреля 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, Бунчиной Яной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский сад №36 города Кузнецка, 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 194, 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 90, 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. 2-ая Сосновая, 52

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в корпусе №1 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 194:

- 1) в коридоре между группами №12 и №13 остекление окна выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) в спальном комнате, в туалете группы № 13, на лестничном пролете, в спальном комнате группы №2, в спальном и туалете группы №3, в групповой и буфетной группы №8 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, в виде отслоившейся и потрескавшейся краски, имеются следы протекания, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в корпусе №2 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 90:

- 1) в групповой группы №17 стены имеют дефекты и повреждения, в виде отслоившейся и потрескавшейся краски, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) в групповых групп №16 и №21 остекление окна выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в корпусе №3 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. 2-ая Сосновая, 52:

1) для приготовления блюд используется посуда не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2) в групповых а туалетах групп №24 и №25 остекление окна выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в корпусе №1 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 194:

1. в коридоре между группами №12 и №13 остекление окна выполнить из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.08.2023г.

2. провести косметический ремонт стен и потолков в спальном комнате, в туалете группы № 13, на лестничном пролете, в спальном комнате группы №2, в спальном и туалете группы №3, в групповой и буфетной группы №8 в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.08.2023г.

- в корпусе №2 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 90:

3. провести косметический ремонт стен в групповой группы №17 в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.08.2023г.

4. в групповых групп №16 и №21 остекление окна выполнить из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.08.2023г.

- в корпусе №3 по адресу: 442530, Пензенская обл, г.Кузнецк, ул. 2-ая Сосновая, 52:

5. для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 10.08.2023г.

6. в групповых а туалетах групп №24 и №25 остекление окна выполнить из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
- детский сад №36 города Кузнецка
442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 194
ИНН 5803013768 ОГРН 1045800603309
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах по адресу: 442530, Пензенская область, ул. Орджоникидзе, д. 182 тел./факс тел (841-57) 3-03-18 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (E-mail: rospotrebnadzor@sura.ru) в срок до «10» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист –
эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по
Пензенской области

Бунчина

Я.Ю.Бунчина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» апреля 2023 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236621

Владелец Никитина Любовь Яковлевна

Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025